

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
па паліву і газіфікацыі  
«Белпалівагаз»  
(ДВА «Белпалівагаз»)

Вытворчае рэспубліканскае  
унітарнае прадпрыемства  
«БРЭСТАБЛГАЗ»  
(УП «БРЭСТАБЛГАЗ»)

вул. Генерала Папова, 16, 224012, г. Брэст  
тэл/факс +375 (162) 27 40 88, 27 40 87, тэл. 27 40 00  
E-mail: box@brest.gas.by  
р/рагунак BY14VLBB30120200274574001001  
ААТ «Белінвестбанк»  
пр-т Машэрава, 29, 220002, г. Мінск  
БІК BLBBVY2X  
УНП 200274574, ОКПО 03000974



Государственное производственное объединение  
по топливу и газификации  
«Белтопгаз»  
(ГПО «Белтопгаз»)

Производственное республиканское  
унитарное предприятие  
«БРЕСТОБЛГАЗ»  
(УП «БРЕСТОБЛГАЗ»)

ул. Генерала Попова, 16, 224012, г. Брест  
тел/факс +375 (162) 27 40 88, 27 40 87, тел. 27 40 00  
E-mail: box@brest.gas.by  
р/счет BY14VLBB30120200274574001001  
ОАО «Белинвестбанк»  
пр-т Машерова, 29, 220002, г. Минск  
БИК BLBBVY2X  
УНП 200274574, ОКПО 03000974

22.08.2022 № 17-04-э/3655  
На \_\_\_\_\_ от

ООО «НПО ТЕХНО-АС»

### О работе с прибором

В период с 15 июня по 15 августа 2022 года в УП «Брестоблгаз» в опытной эксплуатации находился кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции и функцией сохранения GPS\ГЛОНАСС координат Атлет АГ-319К-СКИ. При работе с кабелетрассоискателем было обследовано 12 км стальных подземных газопроводов и обнаружено 8 предполагаемых дефектов изоляционного покрытия. Другими аналогичными приборами данные повреждения не обнаруживались. В результате шурфовых осмотров выявленные дефекты были подтверждены в 4 шурфах. Дефекты были обнаружены с помощью датчиков ДКИ-117 и ДОДК-117 и стоит отметить, что без датчиков кабелетрассоискатель в режимах «График», «График +», «Min & Max» на дефекты не реагировал. Кабелетрассоискатель точно определял траекторию, глубину залегания стальных подземных газопроводов в режиме «Трасса» в пассивном (100 Гц) и активном (512, 1024, 8192 Гц) режимах трассировки. Хотелось бы отметить высокое качество и мощность генератора трассировочного АГ-120Т и индукционную антенну ИЭМ-301.3. За время эксплуатации зарекомендовали себя надёжными, достоверными и удобными в эксплуатации.

Заместитель главного  
инженера предприятия

 С.П.Сикора

